

Uruguaiana, 19 de dezembro de 2017

A BRK Ambiental - Uruguaiana S.A, concessionária responsável pela prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município, vem por meio deste responder ao Ofício nº 747/2017/DLEG, recebido por esta em 13 de dezembro de 2017, a respeito de vazamento de esgoto na Rua Gregório Beheregaray, em frente ao imóvel nº 4655.

Conforme constatado em vistoria técnica realizada em 08 de dezembro de 2017, registrada por Ordem de Serviço e Fotografias em anexo, verificou-se que nesta localidade não há rede pública de esgotamento CLOACAL, de responsabilidade desta Concessionária.

Constatou-se que se trata de obstrução no sistema público de esgotamento PLUVIAL, cuja manutenção e operação é de inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, conforme previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico de Uruguaiana, atualizado e aprovado conforme Decreto nº 540 / 2014 de 29 de dezembro de 2014 e Cláusula 6ª do Contrato de Concessão 160/2011.

Apurou-se, ainda, que o odor característico reclamado é devido ao lançamento irregular de esgoto doméstico em ligações à montante (anteriores a esta) já contempladas com rede coletora de esgotamento cloacal.

OF. N° 747 - INDICAÇÃO 321 - Ver. - Trans. - Prot. 1220/2017





BB

A Concessionária está com frentes de obras em andamento para universalização do sistema de esgotamento sanitário em Uruguaiana e toda cidade estará atendida com o serviço de coleta e tratamento de esgoto até junho de 2019.

Ademais, com o objetivo de dirimir possíveis dúvidas, nos colocamos à disposição para a realização de uma vistoria conjunta, a ser agendada previamente com o Eng. Adriano Palhares, através do telefone 2102-6318.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Herbert Arnaud Dantas'.

Herbert Arnaud Dantas

Gerente de Investimento e Operação

BRK Ambiental Uruguaiana S/A

**Excelentíssimo Senhor
Vereador José Fernando Tarragó
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Uruguaiana – RS**

10

BRK
Ambiental



P

BRK
Ambiental



BRK Ambiental		ORDEM DE SERVIÇO - CTRE		Documento não Contratada Nº _____		
PRIORIDADE: URGENTE ORIGEM: CTR / ETA				DATA: 08/12/17		
Endereço: <i>Rua 2000 - Centro Cívico</i>				Nº 9655		
Bairro:				Complemento:		
Quadra:				Lote:		
Solicitante: <i>L. CARVALHO (L1029)</i>				Telefone:		
Observação:						
PROGRAMAÇÃO DE EQUIPE:						
Equipe:		Data:	Hr. Início	Hr. Fim		
<i>José... 2000</i>		08/12	21:30	18:09		
Confere com o Mapa Digital?			Ligação Nova		Vistoria	
Dímetro		Cosa		Água Pluvial		
Profundidade		Comendo		Local Saneado e Alargado		
Material / Recla		Construção		Local Saneado e Aberto		
Poco de Visita		Indústria		Era tubo na saída		
Tampa		Terreno seco		Era tubo na rua		
Escoramento		Ligado				
		Não Ligado				
		Inteligido				
8021*						
Calçada	Comprimento	Largura	Asfalto	Comprimento	Largura	
Observações:						
<i>Na Rua 2000 Centro Cívico, na Rua local. Gargalo, na tubulação perto da placa que se encontra obstruída, houve deslizamento. Foi aberto, pois o mesmo não se concentra em casa na Penha do Rio. (Informar perto que não se localizou.)</i>						
<i>Na Rua 2000 Centro Cívico, na Rua local.</i>						